

**Ing. FRANCESCO MANFREDI**

Via Euclide, 2 - 88046 – Lamezia Terme (CZ)

C.F. MNFFNC77A08M208V

Email [ing.manfredi@gmail.com](mailto:ing.manfredi@gmail.com)

Cell. 349-1028530



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LU**

**C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N**

AOO\_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea

Prot. 0008628/E del 24/11/2021 10:31



Lamezia Terme, li 23/11/2021

**Oggetto: Verbale sopralluogo laboratorio di chimica del 23.11.2021 – Istituto Professionale Odontotecnico e Servizi per l'Agricoltura sito in Lamezia Terme**

Relativamente al laboratorio di chimica posto al piano terra, al momento ancora interdetto in quanto è stato oggetto di lavori di messa in sicurezza e ripristino cablaggio elettrico, è stato effettuato, in data odierna, nuovo sopralluogo congiunto dal sottoscritto RSPP Ing. Francesco Manfredi e dal RLS Sig. Vescio Eugenio, al fine di verificare l'avvenuta bonifica delle anomalie segnalate.

Si rileva che è stato eliminato l'armadio in vetro segnalato nel precedente sopralluogo del 04.11.2021, non è stato messo ancora sotto chiave un armadio, non è stato installato il quadretto con gli interruttori di protezione per la piastra elettrica, sono state sistemati i cavi elettrici posti ad altezza pavimento e le relative canaline passacavi.

A questo punto, in attesa di adottare opportuno regolamento per l'utilizzo del laboratorio, si ritiene possibile l'utilizzo del suddetto laboratorio alle seguenti condizioni:

- Utilizzare solo gli armadietti tenuti sotto chiave (il docente dovrà aver cura di rimuoverne poi la chiave);
- Non utilizzare gli armadietti che non sono sotto chiave;
- Non utilizzare la piastra elettrica, né l'estrattore di oli essenziali;
- Utilizzare il laboratorio con capienza massima di n. 9 alunni oltre al docente, adottando opportuno distanziamento (max. 3 allievi per bancone).

Nel merito, si allegano relative foto.



R.S.P.P. Prof. Ing. Francesco Manfredi

R.L.S. Sig. Vescio Eugenio

La D.S. Dott.ssa Mongiardo Antonella

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Armadio da non utilizzare**




**Armadio con chiave**



**Cavi e canaline sistemate**



**Layout postazioni**



**Armadio in vetro rimosso**